

우) 52811 / 주소) 경상남도 진주시 큰들로 109 / 전화) 055-757-1500 / 팩스) 055-757-1502

기술책임자 : 이 수 빈

품질책임자 : 이 협

접수번호 : WA23-03-0152

제 목 : 수질검사성적서 교부

52309

시행일자 : 2023-04-07

받 음 : 경상남도 하동군 청암면 청학로 2219-85 (목계리)

보 냄 : 주식회사 우리생명연구원

지리산 청학동 샘물(주) 귀하

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조 제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 검 체 내 용

의뢰업체	지리산청학동샘물(주)			채수일자	2023년 03월 31일
의뢰인	이구권			접수일자	2023년 03월 31일
채수장소	맛있는샘물 18.9L 2023. 03. 31.제조/ 11:30 30908AF5				
검사목적	정기검사용	검체명	먹는샘물(제품수)	원수/정수	정수
채취자	최진연	의뢰근거	먹는물관리법	허가신고번호	

2. 수질검사결과

판정	적합				
수질기준초과항목					
검사항목	기 준	결 과	검사항목	기 준	결 과
저온일반세균-먹는샘물	100 CFU/mL 이하	0	디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출
중온일반세균-먹는샘물	20 CFU/mL 이하	0	벤젠	0.01 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/250mL	불검출	톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출
분원성연쇄상구균	불검출/250mL	불검출	에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출
녹농균	불검출/250mL	불검출	크실렌	0.5 mg/L이하	불검출
쉬겔라	불검출/250mL	불검출	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출
아황산환원형기성포자형성균	불검출/50mL	불검출	사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출
살모넬라	불검출/250mL	불검출	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
납	0.01 mg/L이하	불검출	경도	1000 mg/L이하	35
불소	2.0mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	0.4
비소	0.01 mg/L이하	불검출	냄새	무취	무취
셀레늄	0.01 mg/L이하	불검출	색	1 mg/L이하	불검출
수은	0.001 mg/L 이하	불검출	색도	5도이하	0
시안	0.01 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
크롬	0.05 mg/L이하	불검출	수소이온농도	4.5~9.5	7.8
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	아연	3 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	0.4	염소이온	250 mg/L이하	3.0
카드뮴	0.005 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
붕소	1.0 mg/L이하	불검출	망간	0.3 mg/L이하	불검출
페놀	0.005 mg/L이하	불검출	탁도	1.0 NTU이하	0.14
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	3
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	브롬산염이온	0.01mg/L이하	불검출
카바릴	0.07 mg/L이하	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	우라늄	0.03 mg/L 이하	0.0012
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출		-이하여백-	
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출			

[비고] 본 성적서는 시험의뢰목적 이외의 용도에는 사용 할 수 없습니다

주식회사 우리생명연구원

